RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Occitanie

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: SMAEP DU PAS DES BETES

Exploitant: VEOLIA EAU C.G.E. (SMAEP PAS DES BETES)

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 13 octobre 2026 à 11h28 pour l'ARS.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
LE LINAS - (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau: Eau distribuee desinfectee

Nom du point de surveillance: HAMEAU LE LINAS - BOISSEZON
Localisation exacte du prélèvement: LE LINAS 1 ROUTE DU VINTROU MITIGEUR EXTÉRIEUR

Code du point de surveillance: 0000002856 | Code installation: 000510 | Numéro de prélèvement: 00134708

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Bulletin édité le mercredi 21 octobre 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Tarn
2 rue Gustave Eiffel
81990 PUYGOUZON

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	15,8	°C		25		
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,2	unité pH	6,5	9		
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Bioxyde de chlore mg/L ClO2	N.M.	mg/L				
Chlore libre	0,25	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27	mg(Cl2)/L				
Résiduel de ClO2 après dégazage	N.M.	mg/L				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Bromates	<3	µg/L				10
Bromoforme	1,30	µg/L				100
Chlorates en cas de traitement pouvant en générer	212	µg/L				700
Chlorodibromométhane	3,20	µg/L				100
Chloroforme	1,3	µg/L				100
Dichloromonobromométhane	2,30	µg/L				100
Trihalométhanes (4 substances)	8,10	µg/L				100

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Tarn
2 rue Gustave Eiffel
81990 PUYGOUZON

www.occitanie.ars.sante.fr