RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

Agence Régionale de Santé Occitanie

Qualité des eaux de consommation humaine

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle sanitaire fixé par décision de l'ars

Unité de gestion: SMAEP DU PAS DES BETES

Exploitant: VEOLIA EAU C.G.E. (SMAEP PAS DES BETES)

Prélèvement et mesures de terrain réalisés le 29 octobre 2026 à 10h41 pour l'ARS.
Par le laboratoire: LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL)

Nom et type d'installation:
BARRAGE DU PAS DES BETES - (CAPTAGE)

Type d'eau: Eau superficielle categorie a2

Nom du point de surveillance: BARRAGE DU PAS DES BETES - BOISSEZON
Localisation exacte du prélèvement: STATION PAS DES BETES E. BRUTE

Code du point de surveillance: 0000000055 | Code installation: 000055 | Numéro de prélèvement: 00132404

Conclusion sanitaire de l'ARS :

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Bulletin édité le mardi 10 novembre 2026

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Tarn
2 rue Gustave Eiffel
81990 PUYGOUZON

www.occitanie.ars.sante.fr

Agence Régionale de Santé Occitanie

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Limites de qualités Mini	Limites de qualités Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	13,9	°C				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	6,8	unité pH				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Oxygène dissous	5,2	mg/L				
Oxygène dissous % Saturation	52,7	%			30	

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQU						
Naphtalène	<0,020	µg/L				

Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation départementale du Tarn
2 rue Gustave Eiffel
81990 PUYGOUZON

www.occitanie.ars.sante.fr